

## 住宅用火災警報器 **RS-SS130R**



種類：光電式

靈敏式：2 種

電池：DC3V (型號：CR123A)  
廠牌/Panasonic & Pairdeer

警報音量：85dB/m 以上

操作溫度：0°C~50°C

相對濕度：10%~85% RH

產品尺寸：120(Dia.) × 48.38(HT)mm(±3)

本產品已通過「財團法人中華民國消防技術顧問基金會」  
型式認可編號：RD-B10903

特性：

- 使用光電式感測技術，無輻射、無污染，使用安全
- 具弱電警示功能
- 安裝簡易
- 感測元件 5 年壽命保證
- 符合國內住宅用火災警報器認可基準
- 電池在正常使用狀況下具 3 年使用壽命
- 在電池電壓不足時，此時蜂鳴器每分鐘發出低電壓警報一聲，能持續警示 72 小時以上
- 安裝位置：客廳、起居室、餐廳、閣樓及儲物間等
- 各項功能：待機模式／警報模式／靜音功能／防盜開關功能／故障(錯誤)信號／清潔和低敏度信號／電池電量不足警告信號／壽命週期結束信號

正本

檔 號：

保存年限：

財團  
法人 中華民國消防技術顧問基金會 函

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

聯絡人：董映彤

聯絡電話：03-3246828 分機 202

傳真電話：03-3246829

電子信箱：202@tfff.org.tw

受文者：宇恒電子有限公司

發文日期：中華民國109年12月4日

發文字號：109中消技字第2162號

速 別：普通件

密等及解密條件：無

附件：如主旨

主旨：有關貴公司申請SCS牌，主型號RS-SS130R，住宅用火災警報器型式認可1案，審查結果符合規定，核予發給編號RD-B10903型式認可書1紙，請查照。

說明：

- 一、依據消防法第12條規定及109年9月11日「宇恒電子有限公司」住宅用火災警報器型式認可申請書辦理。
- 二、如不服本處分，得於文到翌日起30日內經本會向內政部提起訴願。

正本：宇恒電子有限公司

副本：本會自存

董事長 廖明川



## 消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國109年12月4日

發文字號：109中消技字第216201號

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宇恒電子有限公司

(二) 統一編號：70424585

(三) 所在地：高雄市左營區重和路57號1樓

(四) 負責人：蔣志盛

### 二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自109年12月4日起至114年12月3日止

### 四、認可項目：型式認可

### 五、認可內容：

型式認可編號	RD-B10903	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	SCS	產地	國產
型號	RS-SS130R	型式種類	光電式
電源供應方式	內置型電池	感度種類	2種
額定電壓(VDC)	3	額定電流(mA)	120
自動試驗功能	有	使用環境溫度範圍(°C)	0-50
防腐蝕性能	有	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用	附屬功能	--
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	Panasonic/鋰電池/CR123A/3V Pairdeer/鋰電池/CR123A/3V		

### 六、注意事項：

(一) 應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會